

СПРАВКА
о проверке загородного оздоровительного лагеря
ОЦ «Бунгурский»
наименование лагеря

«24» марта 2023 г.

г. Новокузнецк

Комиссией в составе: заместителя председателя Комитета социальной защиты администрации города Новокузнецка Т.А. Воротниковой, главного специалиста Е.А. Посоховой, главного специалиста И.М. Глушковой, главного специалиста М.Е. Зининой, в присутствии: специалиста по охране труда Н.А. Краснопольской, заведующего хозяйством А.О. Платоненко, начальником ПТО ИП Богданова О.А. Д.В. Богданов на основании акта проверки работоспособности автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре проведена проверка готовности загородного оздоровительного лагеря к заезду детей на период весенних каникул с 27.03.2023 г. по 02.04.2023 г.:

Комиссией проведена проверка работоспособности систем автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения о пожаре. В результате осмотра и технических испытаний на месте установлено, что система находится в рабочем состоянии.

1. В помещении столовой после ремонта выполнен перенос 2 датчиков пожарной сигнализации на потолок армстронг.

2. В корпусе №3 и здании АБК выполнена замена приемно-контрольного прибора С2000.

3. В корпусе №7 выполнена замена источника бесперебойного питания, автоматического выключателя 6А, аккумуляторной батареи 12В 7а/ч, приемно-контрольного прибора С2000-4.


4. Корпус №1 находится на консервации в связи с ремонтом, АПС и система оповещения о пожаре отсутствует.

5. В корпусе №10, в котором предполагается на период заезда размещение персонала, АПС отсутствует. В помещениях имеется в наличии 1 огнетушитель (дата поверки 04.05.2022г.), эвакуационные пути свободны.


После проведения испытаний АПС, Богдановым Д.В. был предоставлен электронный журнал с фиксацией поступающих сигналов в пожарную часть (с указанием даты и времени).


Приложение: на 2 листах (журнал событий, акт проверки работоспособности автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре).

Справку составил:
Главный специалист финансово-экономического отдела.

 М.Е. Зинина

Со справкой ознакомлен:
И.о. Директора МАУ «Оздоровительные центры»

 Н.В. Ломакина



АКТ

проверки работоспособности
автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре

г. Новокузнецк

«24» 03 2023г.

Объект: Оздоровительный центр «Бунгурский» п. Бунгур Новокузнецкого района

Комиссия в составе:

Представителя Заказчика:

(должность, фамилия, имя, отчество)

Представителя обслуживающей организации: ИП Богданова Оксана Андреевна
Инженер ТО Батуев А.И.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Произвела осмотр: автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре.

(наименование системы, установки)

Смонтированной в соответствии с проектом _____

(обозначение (шифр) проекта и полное наименование проектной организации)

Осмотром установлено: установка смонтирована не в соответствии с проектом

(в соответствии, не в соответствии)

На объекте установлено оборудование (указывается тип, марка):

Прибор(ы): ППКОП «Альтоника» - 12шт, Пульт «С2000М»-1шт, «С2000 КДЛ» -1шт, «С2000БКИ»-1шт.

Извещатели: ДИП 34а - 115шт., ДИП 212-45 - 382 шт., ИП103-3-А2-1М -14шт., ИПР- 513-10 8шт.,

Оповещатели: табло «ВЫХОД»- 48 шт.

Испытания проводились:

АУПС : путём внешнего осмотра , ручное нажатие, визуального и акустического контроля срабатывания

(указывается способ проверки ИП в соответствии с типом: задымление, открытое пламя, тепловое воздействие, ручное нажатие)

В результате испытаний установлено:

АУПС выполнила функции

(выполнила, не выполнила)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: в целом АУПС выполнила функции

(выполнила, не выполнила)

Примечания:

установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре)

В корпусах № 1, 10, автоматическая система пожарной сигнализации отсутствует после ремонта помещений.

Представители:

Заказчика

Обслуживающей организации

/Батуев А.И./

